

POR: THIAGO RODRIGUES DE CAMPOS; EDMAR SILVA DE SOUZA; -
 THIAGO.CAMPOS@TECNOGERA.COM.BR;EDMAR.SOUZA@TECNOGERA.COM.BR;

EM: 08/06/2026
 18:30:41

CLIENTE

LOCAL

NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	
--	--

ATIVO

NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /

01- APT

PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA TROCAR FILTROS DE DIESEL	EPIS NECESSÁRIOS CAPACETE, PROTETOR AURICULAR, BOTINA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, RISCO2	PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS BATER CONTRA, QUEDA DO MESMO NÍVEL, ANIMAIS PECONHENTOS
MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS INSPECIONAR LOCAL ANTES DA TAREFA, TRABALHAR COM CAUTELA		DATA E HORA DE INICIO 29/01/2025 11:05:00

02- SEGURANÇA

POSSUI KIT MITIGAÇÃO? NÃO	POSSUI EXTINTOR? NÃO
-------------------------------------	--------------------------------

03- ATENDIMENTO

POSSUI TELEMETRIA? SIM	SE SIM, FOTO 	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO 1255
----------------------------------	--	--

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



FOTO DO HORIMETRO



04- INVENTARIO

FOTO FRONTAL



CONDIÇÕES DE LIMPEZA
LIMPO

CONDIÇÕES DOS ADESIVOS
BOM

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
NÃO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



05- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
OK


VERIFICAR ULTIMOS ALARMES





VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	VERIFICAR BORNES DE CONEXÃO DO CONTROLADOR OK	VERIFICAR APERTO DE PARAFUSOS/BORNES OK
Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO) 	VEDAÇÃO DAS PORTAS OK	PORTA POSSUI AMORTECEDOR? NÃO

LIMPAR OS PAINÉIS DE COMANDO 	O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120? NÃO
--	---

06- CABOS

CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR 	É POSSIVEL ACESSAR O QUADRO DE CONEXÃO DOS CABOS DO CLIENTE? NÃO
---	--

07- MOTOR

N° DE SERIE DO MOTOR 	NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	FOTO DA VARETA DE ÓLEO LUBRIFICANTE 
HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO? NÃO	VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR OK	FOI FEITO A REGULAGEM DE VALVULAS? NÃO
INTEGRIDADE DA BOMBA D'ÁGUA OK	INTEGRIDADE DAS CORREIAS OK	INTEGRIDADE DO ALTERNADOR DC OK
VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL OK		
08- DIESEL		
EQUIPAMENTO COM TANQUE INTERNO	POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL? NÃO	NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 50
CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK	HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO? NÃO	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL OK
BACIA DE CONTENÇÃO NÃO POSSUI		
09- RADIADOR		
CONDIÇÕES DO RADIADOR OK	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	COR DO LÍQUIDO DO RADIADOR ROSA
NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM	GERADOR POSSUI INTERCOOLER? SIM	INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK
FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DOS TCS OK	REALIZADO TESTE NO ALTERNADOR? NÃO	REALIZADA MANUTENÇÃO I5? (TURBINA, ALTERNADOR DC, MOTOR) NÃO
VERIFICAR COLMEIA DO RADIADOR OK		
10- ALTERNADOR		
É POSSIVEL VERIFICAR SE A TAMPA TRASEIRA DO ALTERNADOR ESTÁ LIMPA E INTEGRADA? NÃO	É POSSIVEL VERIFICAR A FOLGA NA CERAMICA DOS DIODOS? NÃO É POSSIVEL VERIFICAR	É POSSIVEL VERIFICAR SOLDA DOS DIODOS? NÃO É POSSIVEL VERIFICAR
VENTILADOR DO ALTERNADOR LIMPO E INTEGRO SIM	INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK	VERIFICAR FIXAÇÃO DA PLACA REGULADORA OK

<p>PLACA REGULADORA POSSUI FUSIVEL DE PROTEÇÃO?</p> <p>SIM</p>	<p>REAPERTO E TORQUEAMENTO DE PARAFUSOS DE BARRAMENTO E FINALIZAR COM MARCAÇÃO</p> 	<p>TESTE DE ISOLAÇÃO ENTRE ESTATOR PRINCIPAL X TERRA (4 E 10;5 E 11; 6 E 12)</p> <p>NÃO FOI POSSÍVEL</p>
---	---	---

11- BATERIA



<p>CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS</p> <p>OK</p>	<p>CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS</p> <p>OK</p>	<p>TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO</p> <p>SIM</p>
<p>VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS</p> <p>NÃO POSSUI</p>	<p>POSSUI CARREGADOR DE BATERIA?</p> <p>SIM</p>	<p>MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA</p> 
<p>CASO APLICAVEL COMPLETAR AGUA DA BATERIA</p> <p>OK</p>	<p>TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO)E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS)</p> <p>220/27,8</p>	<p>BATERIA POSSUI PROTEÇÃO DE POLOS?</p> 

FOTO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DA BATERIA



12- ESCAPAMENTO

É POSSIVEL VISUALIZAR O FLAP? NÃO	CORTA-CHAMAS NÃO	INDICAR NÍVEL DE EMISSÃO DE FUMAÇA (TABELA RINGELMANN) 1
---	----------------------------	--

13- ACESSORIOS

TRANSFORMADOR NÃO POSSUI	BANCO DE CARGA NÃO POSSUI	QUADRO NÃO POSSUI
CONTÊINER NÃO POSSUI	CARRETA REBOQUE NÃO POSSUI	REALIZADO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL SIM
REALIZADO TROCA DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO SIM	REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE NÃO	REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÁGUA NÃO SE APLICA
REALIZADO LIMPEZA DO FILTRO ROTATIVO? SIM	REALIZADO TROCA DO FILTRO DE AR NÃO	REALIZADO TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE? NÃO
POSSUI QTA INTERNO? NÃO		

14- TESTE

PERMITIDO TESTE COM CARGA? NÃO
--

15- PARAMETROS

CONTROLADOR DEIF? SIM	CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO 1000 (-P> I) POTÊNCIA REVERSA 	CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO 1150 (U> 1) SOBRE TENSÃO 
CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO 1520 (-Q>) REATIVO 	CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO 1530 (Q>) REATIVO 	CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO 1530 (EIC SHUTDOWN) 

FOTO DE TODOS OS EVENTOS (LOGS) DO MÊS RECORRENTE



16- CARENAGEM

CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS
OK

PORTAS TRANCADAS CORRETAMENTE?
SIM

CHAVE DO GERADOR
NÃO

17- OBSERVAÇÃO

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA
OK

OBSERVAÇÕES
FOI REALZADA PREVENTIVA XO

18- NEAR MISS

NEAR MISS
SEM REPORTE DE NEAR MISS

NO LOCAL EDMAR
29/01/2025 11:45:03
3763522

