

POR: EVERTON ERNANDES RIBEIRO; PAULO ROBERTO RAMOS SOBRINHO; -
EVERTON.RIBEIRO@TECNOGERA.COM.BR; PAULO.SOBRINHO@TECNOGERA.COM.BR;

EM: 08/06/2026
17:03:28

CLIENTE

LOCAL

NOME
TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA

ATIVO

NOME MARCA

MODELO PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
/

01 - CABEÇALHO

DATA E HORA DE INÍCIO
12/04/2025 11:34:00

CLIENTE
VALE

FICHA
25993

TENSÃO DO CLIENTE
380V

REGIME DE OPERAÇÃO
8

TANQUE INTERNO OU EXTERNO
TANQUE INTERNO

HORÍMETRO
SIM

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA
4489

SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO



FOTO DO HORÍMETRO




FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO



02 - PETROBRAS

VERIFICAR REQUISITOS DE CONTRATO

N/A 5 - F038 - PRÉ LOCAÇÃO DE GERADOR

RELATÓRIO GERADO NO [SISLOC SOFTWARES](#)

03 - RADIADOR

VERIFICAR E COMPLETAR O NÍVEL DE FLUÍDO DO RADIADOR
COMPLETO

HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR?
NÃO

INTEGRIDADE DA FIXAÇÃO DO RADIADOR
OK

INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER
CONFORME

04 - ALTERNADOR

Nº DE SERIE DO ALTERNADOR



BARRAMENTO E BASETA DOS ALTERNADORES COM TAMPA

OK

FOTO BARRAMENTO E BASETA DOS ALTERNADORES COM
TAMPA



FECHAMENTO DE TENSÃO NA BASETA



INSPEÇÃO DO ROTOR DA EXCITATRIZ E DIODOS



REGULADOR DE TENSÃO COM TAMPA DE PROTEÇÃO
OK

FOTO REGULADOR DE TENSÃO COM TAMPA DE PROTEÇÃO



REGULADOR DE TENSÃO DEVIDAMENTE FIXADO COM PARAFUSO M5



05 - MOTOR

Nº DE SERIE DO MOTOR 	NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	INTEGRIDADE DAS CORREIAS OK
06 - ELÉTRICO		
INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO PAINEL DE COMANDO ISENTO DE FIOS SOLTOS OK	EXISTÊNCIA DE BOTOEIRAS STOP (COGUMELO) SIM	FOTO BARRAMENTO DO PAINEL COM ACRÍLICO DE PROTEÇÃO 
REGULAGEM DO TRIP DO RELÊ INTEGRADO O DISJUNTOR DE ACORDO COM A TENSÃO SIM	FORÇAR + E -2 HZ DE FREQUÊNCIA PELO CONTROLADOR OK	FORÇAR + E -10% DE AJUSTE DE TENSÃO PELO CONTROLADOR OK
07 - DIESEL		
NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 20	MATERIAL DAS MANGUEIRAS APROPRIADO SIM	MANGUEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E RETORNO DO TANQUE INTERNO INTEGRAS E COM MATERIAL APROPRIADO OK
MANGUEIRAS DO TANQUE EXTERNO INTEGRAS E COM MATERIAL APROPRIADO OK	CONEXÕES DO TANQUE EXTERNO COMPATÍVEIS COM GERADOR (EM POLEGADAS) N/A	VEDAÇÃO, REGISTROS E BUJÃO NA BACIA DE CONTENÇÃO OK
POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL? SIM	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL OK	CERTIFICO QUE A BACIA DE CONTENÇÃO DO TANQUE(INTERNO/EXTERNO) ESTÁ COM DRENO FECHADO E BUJÃO FIXADO. OK
08 - CARENAGEM		
É POSSIVEL VISUALIZAR O FLAP? SIM	CONDIÇÃO DAS BORRACHAS DAS PORTAS OK	CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS OK

CONDIÇÃO DAS DOBRADIÇAS DAS PORTAS
OK

CONDIÇÃO DO AMORTECEDOR DAS PORTAS
COM PRESSÃO

CONDIÇÃO DA ISOLAÇÃO ACUSTICA



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO FRONTAL



FOTO TRASEIRA



CARTÃO 3 CORES



FOTO DE ETIQUETA DE TANQUE LIMPO



CONDIÇÕES DOS ADESIVOS
BOM

CONDIÇÕES DE LIMPEZA
LIMPO

INSTRUÇÃO DE TRABALHO DO CONTROLADOR



FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DO SILENCIOSO E DOS TUBOS DE TRANSIÇÃO DO ESCAPAMENTO
OK

FOTO DO TANQUE INTERNO (DENTRO)



09 - MÓDULO CONTROLADOR

POSSUI TELEMETRIA?
SIM

FOTO DA TELEMETRIA



FOTO DO TESTE COM CARGA



TIPO DE CONTROLADOR
AGC150

O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?
NÃO

AJUSTE DE TENSÃO DO CONTROLADOR (EM VOLTS)
380

AJUSTE DE CORRENTE DO CONTROLADOR (EM AMPERES)
669

NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO CONTROLADOR



AJUSTE DE HORÍMETRO RUM ABS IGUAL AO OPERATION



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
OK

VALORES DE TENSÃO (MEDIR NA BARRA) FASE/FASE (V)
380

VALORES DE TENSÃO (MEDIR NA BARRA) FASE/NEUTRO (V)
127

AJUSTE DE POTÊNCIA DO CONTROLADOR (EM KILOWATTS)
440

PARÂMETRO DA TEMPERATURA ALTA HABILITADO



PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO



10 - BATERIAS/CARREGADOR DE BATERIAS

FOTO DA BATERIA



POSSUI CARREGADOR DE BATERIA?
SIM

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS
OK

CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS
OK

TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO
SIM

FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA



11 - OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS

OBSERVAÇÕES
EQUIPAMENTO OK

DATA E HORA DE FIM
12/04/2025 11:48:00

OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA
OK

OBSERVAÇÃO TELEMETRIA
OK

FOTO

