

POR: JOSE AGOSTINHO SOARES NETO; LUIS HENRIQUE DIAS ROCHA; -
JOSE.NETO@TECNOGERA.COM.BR; LUIS.ROCHA@TECNOGERA.COM.BR;

EM: 30/05/2026
15:38:19

CLIENTE	
[REDACTED]	
[REDACTED]	

LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	[REDACTED]
	RN - 59380-000


ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /

01- APT

PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO E ÓLEO LUBRIFICANTE.	EPIS NECESSÁRIOS UNIFORME NR10, BOTA DE SEGURANÇA, ÓCULOS, LUVA MULTITATO, CAPACETE COM ABAFADOR E PERNEIRA.	PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS CHOQUE ELÉTRICO E DERRAMAMENTO DE LÍQUIDO QUÍMICO NO SOLO.
---	--	---

MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS USO DE EPI E ATENÇÃO NA ATIVIDADE

02- SEGURANÇA

POSSUI KIT MITIGAÇÃO? SIM	KIT MITIGAÇÃO 	QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO 1
-------------------------------------	---	---

POSSUI EXTINTOR? SIM	EXTINTOR 	QUANTIDADE DE EXTINTOR 1
--------------------------------	--	------------------------------------


SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA	OBSERVAÇÕES FOI SUBSTITUÍDO FILTRO DE COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO, ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO. GMG OPERACIONAL DISPONÍVEL PARA O CLIENTE EM SEMI AUTOMÁTICO.	COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA OK
OBSERVAÇÃO TELEMETRIA OK	FOTO 	FOTO 



04- NEAR MISS

NEAR MISS
 SEM REPORTE DE NEAR MISS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA JOSÉ NETO/LUIS ROCHA
 02/06/2025 14:35:29
 3514



TÉCNICO DE MANUTENÇÃO LUIS HENRIQUE
 02/06/2025 15:00:23

