



CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE	
01- APT		
PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO E ÓLEO LUBRIFICANTE.	EPIS NECESSÁRIOS UNIFORME NR10, BOTA DE SEGURANÇA, ÓCULOS, LUVA MULTITATO, CAPACETE COM ABAFADOR E PERNEIRA.	PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS CHOQUE ELÉTRICO E DERRAMAMENTO DE LÍQUIDO QUÍMICO NO SOLO.
MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS USO DE EPI E ATENÇÃO NA ATIVIDADE		
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? SIM	KIT MITIGAÇÃO 	QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO 1
POSSUI EXTINTOR? SIM	EXTINTOR 	QUANTIDADE DE EXTINTOR 1

OBSERVAÇÕES

FOI SUBSTITUÍDO FILTRO DE COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO, ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO. GMG OPERACIONAL DISPONÍVEL PARA O CLIENTE EM SEMI AUTOMÁTICO.

FOTO



FOTO



FOTO



04- NEAR MISS

OPERAÇÃO ASSISTIDA RICARDO ROMERO
26/07/2025 17:57:03