

POR: LUIS HENRIQUE DIAS ROCHA; RICARDO DOS SANTOS FREITAS; -
LUIS.ROCHA@TECNOGERA.COM.BR; RICARDO.FREITAS@TECNOGERA.COM.BR;

EM: 08/06/2026
17:34:21

CLIENTE

LOCAL

NOME
TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA

ATIVO

NOME

MARCA

MODELO

PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
/

01 - CABEÇALHO

DATA E HORA DE INÍCIO
03/12/2025 09:13:00

CLIENTE
PETROBRÁS

FICHA
0

TENSÃO DO CLIENTE
440V

REGIME DE OPERAÇÃO
SEMI

TANQUE INTERNO OU EXTERNO
TANQUE INTERNO

HORÍMETRO
SIM

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA
3673

SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO



SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO



SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO



SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO**FOTO DO HORIMETRO****FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO****02 - PETROBRAS**

VERIFICAR REQUISITOS DE CONTRATO
CONFORME

03 - RADIADOR

VERIFICAR E COMPLETAR O NÍVEL DE FLUÍDO DO RADIADOR
COMPLETO

HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR?
NÃO

INTEGRIDADE DA FIXAÇÃO DO RADIADOR
OK

INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER
CONFORME

04 - ALTERNADOR

Nº DE SERIE DO ALTERNADOR



BARRAMENTO E BASETA DOS ALTERNADORES COM TAMPA

OK

FOTO BARRAMENTO E BASETA DOS ALTERNADORES COM TAMPA



FECHAMENTO DE TENSÃO NA BASETA



REGULADOR DE TENSÃO COM TAMPA DE PROTEÇÃO
OK

FOTO REGULADOR DE TENSÃO COM TAMPA DE PROTEÇÃO



REGULADOR DE TENSÃO DEVIDAMENTE FIXADO COM PARAFUSO M5



05 - MOTOR

Nº DE SERIE DO MOTOR



NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE
OK

INTEGRIDADE DAS CORREIAS
OK

06 - ELÉTRICO

INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO PAINEL DE COMANDO ISENTO DE FIOS SOLTOS CONFORME

EXISTÊNCIA DE BOTOEIRAS STOP (COGUMELO)
N/A

FOTO BARRAMENTO DO PAINEL COM ACRÍLICO DE PROTEÇÃO



REGULAGEM DO TRIP DO RELÉ INTEGRADO O DISJUNTOR DE ACORDO COM A TENSÃO
SIM

FORÇAR + E -2 HZ DE FREQUÊNCIA PELO CONTROLADOR
OK

FORÇAR + E -10% DE AJUSTE DE TENSÃO PELO CONTROLADOR
OK

07 - DIESEL

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)
10

MATERIAL DAS MANGUEIRAS APROPRIADO
SIM

MANGUEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E RETORNO DO TANQUE INTERNO INTEGRAS E COM MATERIAL APROPRIADO
OK

MANGUEIRAS DO TANQUE EXTERNO INTEGRAS E COM MATERIAL APROPRIADO
OK

CONEXÕES DO TANQUE EXTERNO COMPATÍVEIS COM GERADOR (EM POLEGADAS)
3/8

VEDAÇÃO, REGISTROS E BUJÃO NA BACIA DE CONTENÇÃO
OK

POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL?
SIM

TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL
OK

CERTIFICO QUE A BACIA DE CONTENÇÃO DO TANQUE(INTERNO/EXTERNO) ESTÁ COM DRENO FECHADO E BUJÃO FIXADO.
OK

08 - CARENAGEM

É POSSIVEL VISUALIZAR O FLAP?
NÃO

CONDIÇÃO DAS BORRACHAS DAS PORTAS
OK

CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS
OK

CONDIÇÃO DAS DOBRADIÇAS DAS PORTAS
OK

CONDIÇÃO DO AMORTECEDOR DAS PORTAS
COM PRESSÃO

FOTO LATERAL DIREITA



FOTO FRONTAL



FOTO TRASEIRA



CONDIÇÕES DOS ADESIVOS
BOM

CONDIÇÕES DE LIMPEZA

LIMPO

FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DO SILENCIOSO E DOS TUBOS DE
TRANSIÇÃO DO ESCAPAMENTO
OK

FOTO DO TANQUE INTERNO (DENTRO)



FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



POSSUI TELEMETRIA?
SIM

FOTO DA TELEMETRIA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA**TIPO DE CONTROLADOR**
DEIF AGC200**AJUSTE DE TENSÃO DO CONTROLADOR (EM VOLTS)**
440**AJUSTE DE CORRENTE DO CONTROLADOR (EM AMPERES)**
700**AJUSTE DE HORIMETRO RUM ABS IGUAL AO OPERATION****VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO**
OK**VALORES DE TENSÃO (MEDIR NA BARRA) FASE/FASE (V)**
440 441 440**VALORES DE TENSÃO (MEDIR NA BARRA) FASE/NEUTRO (V)**
257 255 256**AJUSTE DE POTÊNCIA DO CONTROLADOR (EM KILOWATTS)**
369**PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO****PARÂMETRO DA TEMPERATURA ALTA HABILITADO****10 - BATERIAS/CARREGADOR DE BATERIAS****FOTO DA BATERIA****POSSUI CARREGADOR DE BATERIA?**
SIM**CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS**
OK

CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM
11 - OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS	
OBSERVAÇÕES REALIZADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE. TESTES COM CARGA, VERIFICADO TENSÃO, FREQUÊNCIA, PROTEÇÕES E PARÂMETROS DO EQUIPAMENTO. EQUIPAMENTO OPERACIONAL E LIBERADO PARA LOCAÇÃO.	DATA E HORA DE FIM 04/12/2025 10:53:00
OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS	
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO LUIS HENRIQUE 04/12/2025 10:55:42 	