

CLIENTE

NOME

RAZÃO SOCIAL

EMAIL

OBSERVAÇÃO

LOCAL

NOME

TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA

ENDEREÇO

ATIVO

NOME

MARCA

MODELO

PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
/

01 - CABEÇALHO

DATA E HORA DE INÍCIO

04/12/2025 15:25:00

CLIENTE

PETROBRÁS

FICHA

32069

TENSÃO DO CLIENTE

440V

REGIME DE OPERAÇÃO

8HRS

TANQUE INTERNO OU EXTERNO

TANQUE INTERNO

HORÍMETRO

SIM

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA

7126

FOTO DO HORÍMETRO



FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO



02 - PETROBRAS

03 - RADIADOR

VERIFICAR E COMPLETAR O NÍVEL DE FLUÍDO DO RADIADOR COMPLETO		HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	INTEGRIDADE DA FIXAÇÃO DO RADIADOR OK
INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER CONFORME			
04 - ALTERNADOR			
Nº DE SERIE DO ALTERNADOR 	BARRAMENTO E BASETA DOS ALTERNADORES COM TAMPA OK	FOTO BARRAMENTO E BASETA DOS ALTERNADORES COM TAMPA 	
FECHAMENTO DE TENSÃO NA BASETA 	INSPEÇÃO DO ROTOR DA EXCITATRIZ E DIODOS 	REGULADOR DE TENSÃO COM TAMPA DE PROTEÇÃO OK	
FOTO REGULADOR DE TENSÃO COM TAMPA DE PROTEÇÃO 		REGULADOR DE TENSÃO DEVIDAMENTE FIXADO COM PARAFUSO M5 	
05 - MOTOR			

Nº DE SERIE DO MOTOR 	NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	INTEGRIDADE DAS CORREIAS OK
--	---	---------------------------------------

06 - ELÉTRICO

INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO PAINEL DE COMANDO ISENTO DE FIOS SOLTOS OK	EXISTÊNCIA DE BOTOEIRAS STOP (COGUMELO) OK	FOTO BARRAMENTO DO PAINEL COM ACRÍLICO DE PROTEÇÃO 
REGULAGEM DO TRIP DO RELÉ INTEGRADO O DISJUNTOR DE ACORDO COM A TENSÃO SIM	FORÇAR + E -2 HZ DE FREQUÊNCIA PELO CONTROLADOR OK	FORÇAR + E -10% DE AJUSTE DE TENSÃO PELO CONTROLADOR OK

07 - DIESEL

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 50	MATERIAL DAS MANGUEIRAS APROPRIADO SIM	MANGUEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E RETORNO DO TANQUE INTERNO INTEGRAS E COM MATERIAL APROPRIADO OK
MANGUEIRAS DO TANQUE EXTERNO INTEGRAS E COM MATERIAL APROPRIADO OK	CONEXÕES DO TANQUE EXTERNO COMPATÍVEIS COM GERADOR (EM POLEGADAS) 3/8	VEDAÇÃO, REGISTROS E BUJÃO NA BACIA DE CONTENÇÃO OK
POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL? NÃO	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL OK	CERTIFICO QUE A BACIA DE CONTENÇÃO DO TANQUE(INTERNO/EXTERNO) ESTÁ COM DRENO FECHADO E BUJÃO FIXADO. OK

08 - CARENAGEM

É POSSIVEL VISUALIZAR O FLAP? SIM	CONDIÇÃO DAS BORRACHAS DAS PORTAS OK	CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS OK
---	--	---

CONDIÇÃO DAS DOBRADIÇAS DAS PORTAS
OK

CONDIÇÃO DO AMORTECEDOR DAS PORTAS
COM PRESSÃO

CONDIÇÃO DA ISOLAÇÃO ACUSTICA




FOTO LATERAL DIREITA



FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO FRONTAL



FOTO TRASEIRA



CARTÃO 3 CORES



FOTO DE ETIQUETA DE TANQUE LIMPO



CONDIÇÕES DOS ADESIVOS
BOM

CONDIÇÕES DE LIMPEZA
LIMPO

INSTRUÇÃO DE TRABALHO DO CONTROLADOR



FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DO SILENCIOSO E DOS TUBOS DE TRANSIÇÃO DO ESCAPAMENTO
OK

FOTO DO TANQUE INTERNO (DENTRO)



FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



09 - MÓDULO CONTROLADOR

POSSUI TELEMETRIA?
SIM

FOTO DA TELEMETRIA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA




FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA




FOTO DO TESTE COM CARGA



TIPO DE CONTROLADOR
DEIF AGC 200

O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?
NÃO

AJUSTE DE TENSÃO DO CONTROLADOR (EM VOLTS)
440

AJUSTE DE CORRENTE DO CONTROLADOR (EM AMPERES)
664

AJUSTE DE HORIMETRO RUM ABS IGUAL AO OPERATION



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
OK

VALORES DE TENSÃO (MEDIR NA BARRA) FASE/FASE (V)
440V

VALORES DE TENSÃO (MEDIR NA BARRA) FASE/NEUTRO (V)
253V

AJUSTE DE POTÊNCIA DO CONTROLADOR (EM KILOWATTS)
369

PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO



PARÂMETRO DA TEMPERATURA ALTA HABILITADO



10 - BATERIAS/CARREGADOR DE BATERIAS

FOTO DA BATERIA



POSSUI CARREGADOR DE BATERIA?
SIM

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS
OK

CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS
OK

TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO
SIM

FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA



11 - OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS

OBSERVAÇÕES
FOI REALIZADO A PRÉ LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ONDE FOI REALIZADO UM TESTE DE CARGA DE 1 H. O EQUIPAMENTO FUNCIONOU SEM APRESENTAR FALHAS. APÓS O TESTE FOI REALIZADO A REMOÇÃO DO ÓLEO DIESEL DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL.

DATA E HORA DE FIM
05/12/2025 11:01:00

OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA
NOK

