



CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /	
01- APT		
DATA E HORA DE INICIO 23/12/2025 14:43:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA PREVENTIVA IO 11	EPIS NECESSÁRIOS CAPACETE, ÓCULOS, ÓCULOS, LUVA, ABAFADOR DE RUÍDO.
PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS BATIDA CONTRA, PRENSAMENTO DE MEMBROS, CORTES, PARTES ROTATIVAS, CHOQUE ELÉTRICO, BARULHO INTENSO	MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS USAR EPI'S CORRETAMENTE	
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? SIM	KIT MITIGAÇÃO 	QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO 1
POSSUI EXTINTOR? SIM	EXTINTOR 	QUANTIDADE DE EXTINTOR 1
GERADOR DEVIDAMENTE ATERRADO? SIM	TENSÃO DO CLIENTE É A MESMA DO GERADOR/QTA? SIM	HÁ NECESSIDADE DE ELEVAR A BASE DO GERADOR? NÃO

03- ATENDIMENTO

POSSUI TELEMETRIA?
SIM

SE SIM, FOTO



COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA
OK

IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO
TECG01718

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



FOTO DO HORIMETRO



04- INVENTARIO

FOTO FRONTAL



CONDIÇÕES DE LIMPEZA
LIMPO

CONDIÇÕES DOS ADESIVOS
BOM

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
NÃO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



05- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
OK

VERIFICAR ULTIMOS ALARMES



PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO



VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

VERIFICAR BORNES DE CONEXÃO DO CONTROLADOR
OK

VERIFICAR APERTO DE PARAFUSOS/BORNES
OK

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



VEDAÇÃO DAS PORTAS
OK

PORTA POSSUI AMORTECEDOR?
NÃO

AMORTECEDOR COM PRESSÃO?
SIM

LIMPAR OS PAINÉIS DE COMANDO



O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?
NÃO

PARALELISMO/SINCRONISMO ATUANDO EM AUTOMÁTICO?
SIM

06- CABOS

CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR



É POSSIVEL ACESSAR O QUADRO DE CONEXÃO DOS CABOS DO CLIENTE?
SIM

CONEXÃO DOS CABOS NO QUADRO DO CLIENTE



07- MOTOR

Nº DE SERIE DO MOTOR



NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE
OK

FOTO DA VARETA DE ÓLEO LUBRIFICANTE



HÁ VAZAMENTO DE OLEO?
NÃO

VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR
OK

FOI FEITO A REGULAGEM DE VALVULAS?
N/A

INTEGRIDADE DA BOMBA D'ÁGUA
OK

INTEGRIDADE DAS CORREIAS
OK

INTEGRIDADE DO ALTERNADOR DC
OK

VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL
OK

O MOTOR APRESENTA VIBRAÇÕES ANORMAIS?
NAO

08- DIESEL

EQUIPAMENTO COM TANQUE EXTERNO

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
NÃO

POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL?
NÃO

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)
60

CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO
OK

HÁ VAZAMENTO DE OLEO?
NÃO

TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
OK

BACIA DE CONTENÇÃO
POSSUI

BACIA COM TAMPÃO DE DRENO?
SIM

FOTO DO TAMPÃO DE DRENO DA BACIA DE CONTENÇÃO**FOTO FRONTAL****FOTO LATERAL DIREITA****FOTO LATERAL ESQUERDA****FOTO TRASEIRA****CONDIÇÕES DE LIMPEZA**

LIMPO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO**O MARCADOR DE NÍVEL POSSUI SENSOR DE TELEMETRIA?**

NÃO

09- RADIADOR**CONDIÇÕES DO RADIADOR**

OK

HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR?

NÃO

COR DO LÍQUIDO DO RADIADOR

VERDE

NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL?

SIM

GERADOR POSSUI INTERCOOLER?

SIM

INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER

CONFORME

INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR

OK

FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DOS TCS

OK

REALIZADO TESTE NO ALTERNADOR?

NÃO



REALIZADA MANUTENÇÃO 15? (TURBINA, ALTERNADOR DC, MOTOR)

NÃO

VERIFICAR COLMEIA DO RADIADOR

OK

10- ALTERNADOR

<p>É POSSIVEL VERIFICAR SE A TAMPA TRASEIRA DO ALTERNADOR ESTÁ LIMPA E INTEGRÁ? SIM</p>	<p>SE SIM, FOTO</p> 	<p>É POSSIVEL VERIFICAR A FOLGA NA CERAMICA DOS DIODOS? É POSSIVEL E DE ACORDO</p>
<p>É POSSIVEL VERIFICAR SOLDA DOS DIODOS? É POSSIVEL E DE ACORDO</p>	<p>VENTILADOR DO ALTERNADOR LIMPO E INTEGRO SIM</p>	<p>INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK</p>
<p>VERIFICAR FIXAÇÃO DA PLACA REGULADORA OK</p>	<p>PLACA REGULADORA POSSUI FUSIVEL DE PROTEÇÃO? SIM</p>	<p>REAPERTO E TORQUEAMENTO DE PARAFUSOS DE BARRAMENTO E FINALIZAR COM MARCAÇÃO</p> 

TESTE DE ISOLAÇÃO ENTRE ESTATOR PRINCIPAL X TERRA (4 E 10;5 E 11; 6 E 12)
OK

11- BATERIA

<p>CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK</p>	<p>CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK</p>	<p>TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM</p>
<p>VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI</p>	<p>POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM</p>	<p>MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA</p> 

TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO)E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS)

24V

CASO APLICAVEL COMPLETAR AGUA DA BATERIA

NA

FOTO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DA BATERIA



BATERIA POSSUI PROTEÇÃO DE POLOS?



12- ESCAPAMENTO

FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DO SILENCIOSO E DOS TUBOS DE TRANSIÇÃO DO ESCAPAMENTO

OK

É POSSIVEL VISUALIZAR O FLAP?

SIM

SE SIM, FOTO



CORTA-CHAMAS

SIM





SE SIM, FOTO



INDICAR NÍVEL DE EMISSÃO DE FUMAÇA (TABELA RINGELMANN)

1

13- ACESSORIOS

TRANSFORMADOR NÃO POSSUI	BANCO DE CARGA NÃO POSSUI	QUADRO NÃO POSSUI
CONTÊINER NÃO POSSUI	CARRETA REBOQUE NÃO POSSUI	REALIZADO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL NÃO SE APLICA
FOTO DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA VELHO 	FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA 	REALIZADO TROCA DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO SIM
REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SIM	FOTO DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE VELHO 	FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO LUBRIFICANTE 
REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÁGUA NÃO	REALIZADO LIMPEZA DO FILTRO ROTATIVO? NÃO SE APLICA	REALIZADO TROCA DO FILTRO DE AR NÃO SE APLICA
POSSUI QTA INTERNO? NÃO	REALIZADO TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE? NÃO	

14- TESTE

PERMITIDO TESTE COM CARGA?
 NÃO

15- PARAMETROS

CONTROLADOR DEIF?
 SIM

CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO 1000 (-P> I) POTÊNCIA REVERSA



CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO 1150 (U> I) SOBRE TENSÃO



CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO 1520 (-Q>) REATIVO



CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO 1530 (Q>) REATIVO



CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO 1530 (EIC SHUTDOWN)



CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO 1530 (EIC COOLANT T.2)



CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO 1530 (EIC OIL PRESS.2)



FOTO DE TODOS OS EVENTOS (LOGS) DO MÊS RECORRENTE



16- CARENAGEM

PORTAS TRANCADAS CORRETAMENTE?
SIM

CHAVE DO GERADOR
SIM

CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS
OK

17- OBSERVAÇÃO

FOTO



COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA
OK

OBSERVAÇÃO TELEMETRIA
OK

OBSERVAÇÕES
EQUIPAMENTO OK

18- NEAR MISS

NEAR MISS
SEM REPORTE DE NEAR MISS

CHECK-LIST DE PREVENTIVA EUDE
23/12/2025 15:38:07
248059

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

CHECK-LIST DE PREVENTIVA EUDE
23/12/2025 15:38:41
248059

A handwritten signature in black ink, featuring a large, rounded loop on the left side and a horizontal stroke extending to the right.