

FOTO FRONTAL**CONDIÇÕES DE LIMPEZA**

LIMPO

CONDIÇÕES DOS ADESIVOS

BOM

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?

NÃO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO**05- PAINEL****INTEGRIDADE DO PAINEL****VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO**

OK

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS

NÃO POSSUI

VERIFICAR BORNES DE CONEXÃO DO CONTROLADOR

OK

VERIFICAR APERTO DE PARAFUSOS/BORNES

OK

VEDAÇÃO DAS PORTAS

OK

PORTA POSSUI AMORTECEDOR?

NÃO

O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?

NÃO

PARALELISMO/SINCRONISMO ATUANDO EM AUTOMÁTICO?

NÃO

06- CABOS

CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR**É POSSIVEL ACESSAR O QUADRO DE CONEXÃO DOS CABOS DO CLIENTE?**

NÃO

07- MOTOR**Nº DE SERIE DO MOTOR****NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE**

OK

HÁ VAZAMENTO DE OLEO?

NÃO

VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR

OK

FOI FEITO A REGULAGEM DE VALVULAS?

NÃO

INTEGRIDADE DA BOMBA D'ÁGUA

OK

INTEGRIDADE DAS CORREIAS

OK

INTEGRIDADE DO ALTERNADOR DC

OK

VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL

OK

O MOTOR APRESENTA VIBRAÇÕES ANORMAIS?

NÃO

08- DIESEL**EQUIPAMENTO COM TANQUE**

INTERNO

POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL?

SIM

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)

85

CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO

OK

HÁ VAZAMENTO DE OLEO?

NÃO

TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL

OK

BACIA DE CONTENÇÃO

NÃO POSSUI

09- RADIADOR**CONDIÇÕES DO RADIADOR**

OK

HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR?

NÃO

COR DO LÍQUIDO DO RADIADOR

VERMELHO

NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL?

SIM

GERADOR POSSUI INTERCOOLER?

SIM

INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER

CONFORME

INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR

OK

FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DOS TCS

OK

REALIZADO TESTE NO ALTERNADOR?

NÃO

REALIZADA MANUTENÇÃO I5? (TURBINA, ALTERNADOR DC, MOTOR)

NÃO

VERIFICAR COLMEIA DO RADIADOR

OK


10- ALTERNADOR**É POSSIVEL VERIFICAR SE A TAMPA TRASEIRA DO ALTERNADOR ESTÁ LIMPA E INTEGRA?**

NÃO

É POSSIVEL VERIFICAR A FOLGA NA CERAMICA DOS DIODOS?

NÃO É POSSIVEL VERIFICAR

É POSSIVEL VERIFICAR SOLDA DOS DIODOS?NÃO É POSSIVEL VERIFICAR
RELATÓRIO GERADO NO [SISLOC SOFTWARES](#)

VENTILADOR DO ALTERNADOR LIMPO E INTEGRO SIM	INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK	VERIFICAR FIXAÇÃO DA PLACA REGULADORA OK
PLACA REGULADORA POSSUI FUSIVEL DE PROTEÇÃO? NÃO		
11- BATERIA		
CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK	CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM
VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	BATERIA POSSUI PROTEÇÃO DE POLOS?	
		

12- ESCAPAMENTO

13- ACESSORIOS

TRANSFORMADOR NÃO POSSUI	BANCO DE CARGA NÃO POSSUI	QUADRO NÃO POSSUI
CONTÊINER NÃO POSSUI	CARRETA REBOQUE NÃO POSSUI	REALIZADO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL SIM
REALIZADO TROCA DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO SIM	REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SIM	REALIZADO TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE? SIM

14- TESTE

PERMITIDO TESTE COM CARGA?
NÃO

15- PARAMETROS



16- CARENAGEM

PORTAS TRANCADAS CORRETAMENTE? SIM	CHAVE DO GERADOR NÃO	CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS OK
--	--------------------------------	---

17- OBSERVAÇÃO

18- NEAR MISS

NEAR MISS
SEM REPORTE DE NEAR MISS

<p>TÉCNICO EM MECÂNICA LUIS FELIPE PARENTE FERREIRA 12/02/2026 14:56:48 69515</p> 	<p>TÉCNICO DE MANUTENÇÃO HELDER SILVA 12/02/2026 15:07:06 68889</p> 
---	--