

CLIENTE

NOME

RAZÃO SOCIAL

EMAIL

OBSERVAÇÃO

LOCAL

NOME

TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA

ENDEREÇO

ATIVO

NOME

MARCA

MODELO

PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE

/

01- APT

DATA E HORA DE INÍCIO

18/02/2026 17:44:00

PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA

SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL E LIMPEZA E TESTE COM CARGA, TENSÃO DOS ALTERNADORES AC E DC FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA E PARÂMETROS DE PROTEÇÕES.

EPIS NECESSÁRIOS

FARDA, BOTA, ÓCULOS, CAPACETE, LUVAS E PROTETOR AURICULAR.

PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS

CHOQUE ELÉTRICO, ERGONOMIA, BATIDA CONTRA, PENSAMENTO DE MEMBROS E QUEDA DE DIFERENTE E MESMO NÍVEL.

MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS

USOS DOS EPIS E ATENÇÃO.

02- SEGURANÇA

POSSUI KIT MITIGAÇÃO?

NÃO

POSSUI EXTINTOR?

NÃO

GERADOR DEVIDAMENTE ATERRADO?

SIM

TENSÃO DO CLIENTE É A MESMA DO GERADOR/QTA?

SIM

HÁ NECESSIDADE DE ELEVAR A BASE DO GERADOR?

NÃO

03- ATENDIMENTO

POSSUI TELEMETRIA?

SIM

SE SIM, FOTO



COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA

NÃO TEM TELEMETRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO
TELE001447

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



FOTO DO HORIMETRO



04- INVENTARIO

FOTO FRONTAL



CONDIÇÕES DE LIMPEZA
SUJO

CONDIÇÕES DOS ADESIVOS
BOM

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
NÃO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



05- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
OK

VERIFICAR ULTIMOS ALARMES



PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO



VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

VERIFICAR BORNES DE CONEXÃO DO CONTROLADOR
OK

VERIFICAR APERTO DE PARAFUSOS/BORNES
OK

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



VEDAÇÃO DAS PORTAS
OK

PORTA POSSUI AMORTECEDOR?
NÃO

LIMPAR OS PAINÉIS DE COMANDO



O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?
NÃO

PARALELISMO/SINCRONISMO ATUANDO EM AUTOMÁTICO?
MANUAL

06- CABOS

CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR



É POSSIVEL ACESSAR O QUADRO DE CONEXÃO DOS CABOS DO
CLIENTE?
SIM

CONEXÃO DOS CABOS NO QUADRO DO CLIENTE



07- MOTOR

N° DE SERIE DO MOTOR 	NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	FOTO DA VARETA DE ÓLEO LUBRIFICANTE 
HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO? NÃO	VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR OK	FOI FEITO A REGULAGEM DE VALVULAS? NÃO
INTEGRIDADE DA BOMBA D'ÁGUA OK	INTEGRIDADE DAS CORREIAS OK	INTEGRIDADE DO ALTERNADOR DC OK
VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL OK		O MOTOR APRESENTA VIBRAÇÕES ANORMAIS? NÃO

08- DIESEL

EQUIPAMENTO COM TANQUE INTERNO	POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL? NÃO	NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 70
CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK	HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO? NÃO	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL OK
BACIA DE CONTENÇÃO NÃO POSSUI	FOTO DO TAMPÃO DE DRENO DA BACIA DE CONTENÇÃO 	O MARCADOR DE NÍVEL POSSUI SENSOR DE TELEMETRIA? NÃO

09- RADIADOR

CONDIÇÕES DO RADIADOR OK	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	COR DO LÍQUIDO DO RADIADOR ROSA
NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM	GERADOR POSSUI INTERCOOLER? SIM	INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER CONFORME
INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK	FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DOS TCS OK	REALIZADO TESTE NO ALTERNADOR? NÃO
REALIZADA MANUTENÇÃO 15? (TURBINA, ALTERNADOR DC, MOTOR) NÃO		VERIFICAR COLMEIA DO RADIADOR OK

10- ALTERNADOR

É POSSIVEL VERIFICAR SE A TAMPA TRASEIRA DO ALTERNADOR ESTÁ LIMPA E INTEGRÁ? SIM	SE SIM, FOTO 	É POSSIVEL VERIFICAR A FOLGA NA CERAMICA DOS DIODOS? É POSSIVEL E DE ACORDO
É POSSIVEL VERIFICAR SOLDA DOS DIODOS? É POSSIVEL E DE ACORDO	VENTILADOR DO ALTERNADOR LIMPO E INTEGRO SIM	INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK
VERIFICAR FIXAÇÃO DA PLACA REGULADORA OK	PLACA REGULADORA POSSUI FUSIVEL DE PROTEÇÃO? SIM	
11- BATERIA		
CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK	CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM
VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM	MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA 
TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO)E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS) 220VCA SAÍDA 24VCC	CASO APLICAVEL COMPLETAR AGUA DA BATERIA NA	FOTO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DA BATERIA 

BATERIA POSSUI PROTEÇÃO DE POLOS?



12- ESCAPAMENTO

FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DO SILENCIOSO E DOS TUBOS DE TRANSIÇÃO DO ESCAPAMENTO
OK

É POSSIVEL VISUALIZAR O FLAP?
SIM



CORTA-CHAMAS
SIM



INDICAR NÍVEL DE EMISSÃO DE FUMAÇA (TABELA RINGELMANN)
1

13- ACESSORIOS

TRANSFORMADOR
NÃO POSSUI

BANCO DE CARGA
NÃO POSSUI

QUADRO
NÃO POSSUI

CONTÊINER
NÃO POSSUI

CARRETA REBOQUE
NÃO POSSUI

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL
SIM

FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO DE COMBUSTÍVEL		FOTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL VELHO		FOTO DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA VELHO	
					
FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA		REALIZADO TROCA DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO		REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	
		SIM		NÃO	
REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÁGUA		REALIZADO LIMPEZA DO FILTRO ROTATIVO?		REALIZADO TROCA DO FILTRO DE AR	
NÃO SE APLICA		NÃO		NÃO	
REALIZADO TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE?			POSSUI QTA INTERNO?		
NÃO			NÃO		
14- TESTE					
PERMITIDO TESTE COM CARGA?					
NÃO					
15- PARAMETROS					
CONTROLADOR DEIF?					
SIM					
16- CARENAGEM					
PORTAS TRANCADAS CORRETAMENTE?		CHAVE DO GERADOR		CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS	
SIM		NÃO		OK	
17- OBSERVAÇÃO					
COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA			OBSERVAÇÕES		
NÃO TEM TELEMETRIA			FOI VERIFICADO OS PARAMENTROS DA MÁQUINA, NÍVEL DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO LUBRIFICANTE, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL.		
18- NEAR MISS					
NEAR MISS					
SEM REPORTE DE NEAR MISS					

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EMANOEL VELOSO
18/02/2026 22:17:04
1929



OPERADOR THIAGO BATISTA
19/02/2026 10:16:36
H323598

