


CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01- APT	
DATA E HORA DE INICIO 16/04/2026 15:01:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA Corretiva do equipamento
EPIS NECESSÁRIOS Capacete óculos luvas	PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS Choque elétrico
MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS Analisar da tarefa	
02- SEGURANÇA	
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? NÃO	KIT MITIGAÇÃO
QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO	POSSUI EXTINTOR? NÃO
FOTO DA ETIQUETA DE VALIDADE DO EXTINTOR	EXTINTOR
QUANTIDADE DE EXTINTOR	FOTO DO HORIMETRO 
03- ATENDIMENTO	
POSSUI TELEMETRIA? NÃO	PAINEL FICA LIGADO OU DESLIGADO QUANDO O GERADOR NÃO ESTÁ SENDO USADO? LIGADO
SE SIM, FOTO	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO

**ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA****FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO****04- PAINEL****INTEGRIDADE DO PAINEL**

VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO  
OK

SE NECESSÁRIO AJUSTE, QUAL ITEM

SE NÃO POSSIVEL VERIFICAR, JUSTIFIQUE

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS  
NÃO POSSUI

SE NOK, FOTO

**Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)****05- MOTOR**

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE  
OK


HÁ VAZAMENTO DE OLEO?  
NÃO

SE SIM, FOTO

VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR  
OK

SE NOK, FOTO

FOTO

<b>06- BATERIA</b>	
CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK	SE NOK, FOTO
CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	SE NOK, FOTO
TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM	SE NOK, FOTO
VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	SE NOK, FOTO
POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM	<b>MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA</b> 
TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO) E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS)	
<b>07- RADIADOR</b>	
CONDIÇÕES DO RADIADOR OK	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO
SE NOK, FOTO	NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM
GERADOR POSSUI INTERCOOLER? SIM	INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER CONFORME
FOTO	
<b>08- DIESEL</b>	
EQUIPAMENTO COM TANQUE INTERNO	EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
SE SIM, FOTO	POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL?
NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 80,00	CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK
HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO	SE SIM, FOTO
BACIA DE CONTENÇÃO NÃO POSSUI	BACIA COM TAMPÃO DE DRENO?
SE NOK, INFORME A MEDIDA NECESSÁRIA	
<b>09- CORRETIVA</b>	
SINTOMAS DO GERADOR Controlador desligado	CAUSA RAIZ Carregador da bateria queimado
SOLUÇÃO APLICADA Foi realizado trocar das 2 bat	GRAU DE DIFICULDADE REGULAR
MODO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO	

**10- OBSERVAÇÃO**COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA  
NÃO TEM TELEMETRIA

OBSERVAÇÃO TELEMETRIA

SE TELEMETRIA NOK, FOI SOLICITADO SUPORTE REMOTO, O QUE FOI FEITO?

OBSERVAÇÕES

RESPONSÁVEL POR ACOMPANHAR A CORRETIVA NO CLIENTE

CONTATO DO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO  
CORRETIVO

FOTO

FOTO

**11- NEAR MISS**NEAR MISS  
SEM REPORTE DE NEAR MISS

AÇÃO EFETUADA:

FOTO