



CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /	
01- APT		
DATA E HORA DE INICIO 20/04/2026 13:41:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA TROCA DOS FILTROS DIESEL.	EPIS NECESSÁRIOS CAPACETE LUVA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO.
PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS CHOQUE	MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS ATENÇÃO	
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? NÃO	POSSUI EXTINTOR? NÃO	GERADOR DEVIDAMENTE ATERRADO? SIM
TENSÃO DO CLIENTE É A MESMA DO GERADOR/QTA? SIM	HÁ NECESSIDADE DE ELEVAR A BASE DO GERADOR? NÃO	
03- ATENDIMENTO		
POSSUI TELEMETRIA? NÃO	AS DUAS ANTENAS ESTÃO POSICIONADAS CORRETAMENTE (TETO DA MÁQUINA LADO DE FORA) SIM	A TELEMETRIA FICOU COMUNICANDO? SIM
PAINEL FICA LIGADO OU DESLIGADO QUANDO O GERADOR NÃO ESTA SENDO USADO? LIGADO	ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 	FOTO DO HORIMETRO 
04- INVENTARIO		

FOTO FRONTAL



CONDIÇÕES DE LIMPEZA

LIMPO

CONDIÇÕES DOS ADESIVOS

BOM

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?

NÃO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



05- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO

OK

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS

NÃO POSSUI

VERIFICAR BORNES DE CONEXÃO DO CONTROLADOR

OK

VERIFICAR APERTO DE PARAFUSOS/BORNES

OK

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



VEDAÇÃO DAS PORTAS

OK

PORTA POSSUI AMORTECEDOR?

NÃO

O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?

NÃO

06- CABOS

CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR



É POSSIVEL ACESSAR O QUADRO DE CONEXÃO DOS CABOS DO CLIENTE?
NÃO

07- MOTOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO? NÃO	VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR OK
FOI FEITO A REGULAGEM DE VALVULAS? NÃO	INTEGRIDADE DA BOMBA D'ÁGUA NOK	INTEGRIDADE DAS CORREIAS OK
INTEGRIDADE DO ALTERNADOR DC OK	VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL OK	O MOTOR APRESENTA VIBRAÇÕES ANORMAIS? NAO

08- DIESEL

EQUIPAMENTO COM TANQUE INTERNO	POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL? NÃO	NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 76
CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK	HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO? NÃO	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL OK
BACIA DE CONTENÇÃO NÃO POSSUI	O MARCADOR DE NÍVEL POSSUI SENSOR DE TELEMETRIA? NÃO	

09- RADIADOR





CONDIÇÕES DO RADIADOR OK	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	COR DO LÍQUIDO DO RADIADOR ROSA
NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM	GERADOR POSSUI INTERCOOLER? NÃO	INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK
FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DOS TCS OK	REALIZADO TESTE NO ALTERNADOR? NÃO	REALIZADA MANUTENÇÃO 15? (TURBINA, ALTERNADOR DC, MOTOR) NÃO
VERIFICAR COLMEIA DO RADIADOR OK		

10- ALTERNADOR

É POSSIVEL VERIFICAR SE A TAMPA TRASEIRA DO ALTERNADOR ESTÁ LIMPA E INTEGRA? NÃO	É POSSIVEL VERIFICAR A FOLGA NA CERAMICA DOS DIODOS? NÃO É POSSIVEL VERIFICAR	É POSSIVEL VERIFICAR SOLDA DOS DIODOS? NÃO É POSSIVEL VERIFICAR
VENTILADOR DO ALTERNADOR LIMPO E INTEGRO SIM	INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK	VERIFICAR FIXAÇÃO DA PLACA REGULADORA OK
PLACA REGULADORA POSSUI FUSIVEL DE PROTEÇÃO? SIM		

11- BATERIA

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK	CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM
--	--	--

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? NÃO	CASO APLICAVEL COMPLETAR AGUA DA BATERIA OK
FOTO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DA BATERIA 		BATERIA POSSUI PROTEÇÃO DE POLOS? 
12- ESCAPAMENTO		
É POSSIVEL VISUALIZAR O FLAP? NÃO	CORTA-CHAMAS NÃO	
13- ACESSORIOS		
TRANSFORMADOR NÃO POSSUI	BANCO DE CARGA NÃO POSSUI	QUADRO NÃO POSSUI
CONTÊINER NÃO POSSUI	CARRETA REBOQUE NÃO POSSUI	REALIZADO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL SIM
FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO DE COMBUSTÍVEL 	FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA 	REALIZADO TROCA DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO SIM
REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE NÃO	REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÁGUA NÃO	REALIZADO LIMPEZA DO FILTRO ROTATIVO? NÃO
REALIZADO TROCA DO FILTRO DE AR NÃO	REALIZADO TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE? NÃO	POSSUI QTA INTERNO? NÃO
14- TESTE		
PERMITIDO TESTE COM CARGA? NÃO		
15- PARAMETROS		
CONTROLADOR DEIF? NÃO		
16- CARENAGEM		
PORTAS TRANCADAS CORRETAMENTE? SIM	CHAVE DO GERADOR NÃO	CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS OK
17- OBSERVAÇÃO		

18- NEAR MISS

NEAR MISS

SEM REPORTE DE NEAR MISS

TECNOGERA WAGNER
20/04/2026 14:00:53

W

JAGUAR ANDRÉ
20/04/2026 14:13:00

CLIENTE

JAGUAR

20/04/2026 14:13:00

CLIENTE