



CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01- APT	
DATA E HORA DE INICIO 04/05/2026 18:00:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA Deslocar para frente de serviço
EPIS NECESSÁRIOS Capacete com jugular Óculos	PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS Queda de mesmo nível Animais
MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS Utilizar calçado de segurança	
02- SEGURANÇA	
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? SIM	KIT MITIGAÇÃO 
QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO 1	POSSUI EXTINTOR? SIM

FOTO DA ETIQUETA DE VALIDADE DO EXTINTOR

EXTINTOR



QUANTIDADE DE EXTINTOR

1

FOTO DO HORIMETRO



### 03- ATENDIMENTO

POSSUI TELEMETRIA?

SIM

PAINEL FICA LIGADO OU DESLIGADO QUANDO O GERADOR NÃO ESTA SENDO USADO?  
LIGADO

SE SIM, FOTO



IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO

Tele202

**ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA**



**FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO**



**04- PAINEL**

**INTEGRIDADE DO PAINEL**



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO  
OK

SE NECESSÁRIO AJUSTE, QUAL ITEM

SE NÃO POSSIVEL VERIFICAR, JUSTIFIQUE

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS  
NÃO POSSUI

SE NOK, FOTO

**Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)**



**05- MOTOR**

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE  
OK


HÁ VAZAMENTO DE OLEO?  
NÃO

SE SIM, FOTO

VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR  
OK

SE NOK, FOTO

FOTO

<b>06- BATERIA</b>	
CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK	SE NOK, FOTO
CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	SE NOK, FOTO
TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM	SE NOK, FOTO
VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	SE NOK, FOTO
POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM	<b>MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA</b>  
TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO) E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS) 220 27	
<b>07- RADIADOR</b>	
CONDIÇÕES DO RADIADOR OK	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO
SE NOK, FOTO	NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM
GERADOR POSSUI INTERCOOLER? SIM	INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER CONFORME
FOTO	
<b>08- DIESEL</b>	
EQUIPAMENTO COM TANQUE EXTERNO	EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO
SE SIM, FOTO	POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL?
NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 30,00	CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK
HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO	SE SIM, FOTO
BACIA DE CONTENÇÃO NÃO POSSUI	BACIA COM TAMPÃO DE DRENO?
SE NOK, INFORME A MEDIDA NECESSÁRIA	
<b>09- CORRETIVA</b>	
SINTOMAS DO GERADOR Controlador apagado	CAUSA RAIZ Possível carregador de bateria
SOLUÇÃO APLICADA Realizada medição do carregado	GRAU DE DIFICULDADE FÁCIL
MODO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO	

**10- OBSERVAÇÃO**

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA  
OK

OBSERVAÇÃO TELEMETRIA  
Ok


SE TELEMETRIA NOK, FOI SOLICITADO SUPORTE REMOTO, O QUE FOI FEITO?

OBSERVAÇÕES  
Troca de bateria 100ah por uma

RESPONSÁVEL POR ACOMPANHAR A CORRETIVA NO CLIENTE  
Mauricia Palhares /Robson Robe

CONTATO DO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO  
CORRETIVO  
31991628494

FOTO



FOTO

**11- NEAR MISS**

NEAR MISS  
SEM REPORTE DE NEAR MISS

AÇÃO EFETUADA:

FOTO