


CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /	
01- APT		
DATA E HORA DE INICIO 05/05/2026 12:48:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA I0 E I1 CONFERIR NÍVEIS DE ÁGUA E ÓLEO.	EPIS NECESSÁRIOS UNIFORME NR10 BOTA DE SEGURANÇA ÓCULOS DE PROTEÇÃO PROTETOR AURICULAR LUVA CAPACETE/BONE CASQUETE
PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS QUEDAS DO MESMO NÍVEL ANIMAIS PEÇONHENTOS CHOQUE ELÉTRICO QUEIMADURAS CORTES PESSOAS NÃO AUTORIZADAS ADENTRAR	MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS ISOLAMENTO DA ÁREA USO DOS EPI'S NECESSÁRIOS	
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? SIM	KIT MITIGAÇÃO 	QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO 1

POSSUI EXTINTOR? SIM	EXTINTOR 	QUANTIDADE DE EXTINTOR 1
GERADOR DEVIDAMENTE ATERRADO? SIM	TENSÃO DO CLIENTE É A MESMA DO GERADOR/QTA? SIM	HÁ NECESSIDADE DE ELEVAR A BASE DO GERADOR? NÃO

03- ATENDIMENTO

POSSUI TELEMETRIA? SIM	SE SIM, FOTO DA TAG DO MODEM 	AS DUAS ANTENAS ESTÃO POSICIONADAS CORRETAMENTE (TETO DA MÁQUINA LADO DE FORA) SIM
----------------------------------	---	--

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA OK	A TELEMETRIA FICOU COMUNICANDO? POSSUI RESTRIÇÃO DE SINAL	PAINEL FICA LIGADO OU DESLIGADO QUANDO O GERADOR NÃO ESTÁ SENDO USADO? DESLIGADO
---	---	--

IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO TELE02031	ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 	FOTO DO HORIMETRO 
---	---	---

04- INVENTARIO

CONDIÇÕES DE LIMPEZA LIMPO	CONDIÇÕES DOS ADESIVOS BOM	EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO
--------------------------------------	--------------------------------------	--

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



05- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL




VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

VERIFICAR BORNES DE CONEXÃO DO CONTROLADOR
OK

VERIFICAR APERTO DE PARAFUSOS/BORNES
OK

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



VEDAÇÃO DAS PORTAS
OK

PARALELISMO/SINCRONISMO ATUANDO EM AUTOMÁTICO?
SEMI AUTOMÁTICO

06- CABOS

CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR**É POSSIVEL ACESSAR O QUADRO DE CONEXÃO DOS CABOS DO CLIENTE?**

NÃO

07- MOTOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO? NÃO	VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR OK
FOI FEITO A REGULAGEM DE VALVULAS? NÃO	INTEGRIDADE DA BOMBA D'ÁGUA OK	INTEGRIDADE DAS CORREIAS OK
INTEGRIDADE DO ALTERNADOR DC OK	VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL OK	O MOTOR APRESENTA VIBRAÇÕES ANORMAIS? NÃO

08- DIESEL

EQUIPAMENTO COM TANQUE INTERNO	POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL? SIM	NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 35
CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK	HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO? NÃO	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL OK
BACIA DE CONTENÇÃO POSSUI	BACIA COM TAMPÃO DE DRENO? SIM	CONDIÇÕES DE LIMPEZA LIMPO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO**O MARCADOR DE NÍVEL POSSUI SENSOR DE TELEMETRIA?**

NÃO

09- RADIADOR

CONDIÇÕES DO RADIADOR OK	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	COR DO LÍQUIDO DO RADIADOR INCOLOR
NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM	GERADOR POSSUI INTERCOOLER? NÃO	INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK
FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DOS TCS OK	REALIZADO TESTE NO ALTERNADOR? NÃO	REALIZADA MANUTENÇÃO 15? (TURBINA, ALTERNADOR DC, MOTOR) NÃO
VERIFICAR COLMEIA DO RADIADOR OK		

10- ALTERNADOR

É POSSIVEL VERIFICAR SE A TAMPA TRASEIRA DO ALTERNADOR ESTÁ LIMPA E INTEGR? NÃO	É POSSIVEL VERIFICAR A FOLGA NA CERAMICA DOS DIODOS? NÃO É POSSIVEL VERIFICAR	É POSSIVEL VERIFICAR SOLDA DOS DIODOS? NÃO É POSSIVEL VERIFICAR
---	---	---

11/02/2022 - PREVENTIVA GMG_REV00

RESULTADO GERADO NO [SISLOC SOFTWARES](https://www.sislocsoftwares.com)




VENTILADOR DO ALTERNADOR LIMPO E INTEGRO SIM	INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK	VERIFICAR FIXAÇÃO DA PLACA REGULADORA OK
PLACA REGULADORA POSSUI FUSIVEL DE PROTEÇÃO? NÃO		
11- BATERIA		
CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK	CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM
VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM	MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA 
CASO APLICAVEL COMPLETAR AGUA DA BATERIA NA	BATERIA POSSUI PROTEÇÃO DE POLOS? 	
12- ESCAPAMENTO		
FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DO SILENCIOSO E DOS TUBOS DE TRANSIÇÃO DO ESCAPAMENTO OK	É POSSIVEL VISUALIZAR O FLAP? SIM	SE SIM, FOTO 
CORTA-CHAMAS NÃO	INDICAR NÍVEL DE EMISSÃO DE FUMAÇA (TABELA RINGELMANN) 1	
13- ACESSORIOS		

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO**TRANSFORMADOR
POSSUI****CONDIÇÕES DE LIMPEZA
LIMPO****CONDIÇÕES DE LIMPEZA
LIMPO****BANCO DE CARGA
NÃO POSSUI****QUADRO
NÃO POSSUI****CONTÊINER
NÃO POSSUI****CARRETA REBOQUE
NÃO POSSUI****REALIZADO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL
SIM****FOTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL VELHO****FOTO DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA VELHO****REALIZADO TROCA DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO
SIM****REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
SIM****FOTO DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE VELHO****REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÁGUA
NÃO SE APLICA****REALIZADO LIMPEZA DO FILTRO ROTATIVO?
NÃO****REALIZADO TROCA DO FILTRO DE AR
NÃO SE APLICA****FOTO DO ÓLEO LUBRIFICANTE VELHO**

REALIZADO TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE? SIM	POSSUI QTA INTERNO? NÃO
---	-----------------------------------

14- TESTE

CORRENTE (A) (+/-7%NOMINAL) - L1, L2, L3 199	TENSÃO (V) (+/-7%NOMINAL) - L1-L2,L2-L3,L3-L1 434	FREQUENCIA (HZ) (3% NOMINAL) 60
PRESSÃO DO ÓLEO (4,3 ATÉ 6,5) (BAR) 5.2	TEMPERATURA DO FLUIDO (70 ATÉ 98 °C) 87	BATERIA - 01BATERIA: (12,4 ATÉ 13,0 VDC) / 02BATERIA: (24,8 ATÉ 28,5 VDC) 27.5VCC
LOAD SPEED (%) 39	PERMITIDO TESTE COM CARGA? SIM	VERIFICAR SE PRÉ AQUECIMENTO ESTÁ EM BOM FUNCIONAMENTO OK
HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO	VERIFICAR RUÍDOS DO MOTOR NORMAL	VERIFICAR FOLGA DAS BORRACHAS DE ACOPLAMENTO DO ALTERNADOR OK
VIBRAÇÕES ANORMAIS OK		

15- PARAMETROS

CONTROLADOR DEIF? NÃO



16- CARENAGEM

PORTAS TRANCADAS CORRETAMENTE? SIM	CHAVE DO GERADOR NÃO	CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS OK
--	--------------------------------	---

17- OBSERVAÇÃO

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA OK	OBSERVAÇÃO TELEMETRIA POSSUI RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO	OBSERVAÇÕES FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA I0 E I1 FOI CONFERIDO NÍVEIS DE DE ÁGUA E ÓLEO GMG OPERACIONAL A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE
---	---	--

18- NEAR MISS

<p>MANUTENÇÃO PREVENTIVA I0 E I1 FELIPE 05/05/2026 13:51:14</p> 	<p>MANUTENÇÃO PREVENTIVA I0 E I1 ROGER 05/05/2026 13:52:18</p> 
---	---