


CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /	
01- APT		
DATA E HORA DE INICIO 13/05/2026 08:00:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA I1 SEM A NECESSIDADE DE REALIZAR A I0 CONFERIR NÍVEIS DE ÁGUA E ÓLEO	EPIS NECESSÁRIOS UNIFORME NR10 BOTA DE SEGURANÇA ÓCULOS DE PROTEÇÃO PROTETOR AURICULAR LUVAS CAPACETE/BONE CASQUETE
PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS QUEDAS DO MESMO NÍVEL ANIMAIS PEÇONHENTOS CHOQUE ELÉTRICO QUEIMADURAS PESSOAS NÃO AUTORIZADAS ADENTRAR A ÁREA	MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS ISOLAMENTO DA ÁREA USO DOS EPI'S NECESSÁRIOS	
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? SIM	KIT MITIGAÇÃO 	QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO 1

POSSUI EXTINTOR? SIM	EXTINTOR 	QUANTIDADE DE EXTINTOR 1
GERADOR DEVIDAMENTE ATERRADO? SIM	TENSÃO DO CLIENTE É A MESMA DO GERADOR/QTA? SIM	HÁ NECESSIDADE DE ELEVAR A BASE DO GERADOR? NÃO

03- ATENDIMENTO

POSSUI TELEMETRIA? SIM	SE SIM, FOTO DA TAG DO MODEM 	AS DUAS ANTENAS ESTÃO POSICIONADAS CORRETAMENTE (TETO DA MÁQUINA LADO DE FORA) SIM
----------------------------------	---	--

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA OK	A TELEMETRIA FICOU COMUNICANDO? POSSUI RESTRIÇÃO DE SINAL	PAINEL FICA LIGADO OU DESLIGADO QUANDO O GERADOR NÃO ESTA SENDO USADO? DESLIGADO
---	---	--

IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO TELE02081	ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 	FOTO DO HORIMETRO 
---	---	---

04- INVENTARIO

CONDIÇÕES DE LIMPEZA LIMPO	CONDIÇÕES DOS ADESIVOS BOM	EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO
--------------------------------------	--------------------------------------	--

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO**05- PAINEL****INTEGRIDADE DO PAINEL****VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO**

OK

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS

NÃO POSSUI

VERIFICAR BORNES DE CONEXÃO DO CONTROLADOR

OK

VERIFICAR APERTO DE PARAFUSOS/BORNES

OK

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)**VEDAÇÃO DAS PORTAS**

OK

PORTA POSSUI AMORTECEDOR?

NÃO

O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?

NÃO

PARALELISMO/SINCRONISMO ATUANDO EM AUTOMÁTICO?

SEMI AUTOMÁTICO

06- CABOS


CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR**É POSSIVEL ACESSAR O QUADRO DE CONEXÃO DOS CABOS DO CLIENTE?**

NÃO

07- MOTOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO	VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR OK
FOI FEITO A REGULAGEM DE VALVULAS? N/A	INTEGRIDADE DA BOMBA D'ÁGUA OK	INTEGRIDADE DAS CORREIAS OK
INTEGRIDADE DO ALTERNADOR DC OK	VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL OK	O MOTOR APRESENTA VIBRAÇÕES ANORMAIS? NÃO

08- DIESEL

EQUIPAMENTO COM TANQUE EXTERNO EXTERNO	EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO	POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL? SIM
NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 80	CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK	HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO
TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL OK	BACIA DE CONTENÇÃO POSSUI	BACIA COM TAMPÃO DE DRENO? SIM
CONDIÇÕES DE LIMPEZA LIMPO	FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO 	O MARCADOR DE NÍVEL POSSUI SENSOR DE TELEMETRIA? NÃO

09- RADIADOR

CONDIÇÕES DO RADIADOR OK	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	COR DO LÍQUIDO DO RADIADOR INCOLOR
NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM	GERADOR POSSUI INTERCOOLER? NÃO	INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK
FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DOS TCS OK	REALIZADO TESTE NO ALTERNADOR? NÃO	REALIZADA MANUTENÇÃO I5? (TURBINA, ALTERNADOR DC, MOTOR) NÃO
VERIFICAR COLMEIA DO RADIADOR OK		

10- ALTERNADOR

É POSSIVEL VERIFICAR SE A TAMPA TRASEIRA DO ALTERNADOR ESTÁ LIMPA E INTEGR? NÃO	É POSSIVEL VERIFICAR A FOLGA NA CERAMICA DOS DIODOS? NÃO É POSSIVEL VERIFICAR	É POSSIVEL VERIFICAR SOLDA DOS DIODOS? NÃO É POSSIVEL VERIFICAR
---	---	---

VENTILADOR DO ALTERNADOR LIMPO E INTEGRO SIM	INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK	VERIFICAR FIXAÇÃO DA PLACA REGULADORA OK
--	---	--

PLACA REGULADORA POSSUI FUSIVEL DE PROTEÇÃO?
NÃO

11- BATERIA

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK	CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM
--	--	--

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM	MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA 
---	---	---




CASO APLICAVEL COMPLETAR AGUA DA BATERIA NA	BATERIA POSSUI PROTEÇÃO DE POLOS? 
---	---

12- ESCAPAMENTO

FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DO SILENCIOSO E DOS TUBOS DE TRANSIÇÃO DO ESCAPAMENTO OK	É POSSIVEL VISUALIZAR O FLAP? SIM	SE SIM, FOTO 
--	---	--

CORTA-CHAMAS NÃO	INDICAR NÍVEL DE EMISSÃO DE FUMAÇA (TABELA RINGELMANN) 1
----------------------------	--

13- ACESSORIOS

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO 	TRANSFORMADOR POSSUI	CONDIÇÕES DE LIMPEZA LIMPO
CONDIÇÕES DE LIMPEZA LIMPO	BANCO DE CARGA NÃO POSSUI	QUADRO NÃO POSSUI
CONTÊINER NÃO POSSUI	CARRETA REBOQUE NÃO POSSUI	REALIZADO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL NÃO
REALIZADO TROCA DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO NÃO	REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SIM	FOTO DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE VELHO 
REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÁGUA NÃO SE APLICA	REALIZADO LIMPEZA DO FILTRO ROTATIVO? NÃO SE APLICA	REALIZADO TROCA DO FILTRO DE AR NÃO SE APLICA
FOTO DO ÓLEO LUBRIFICANTE VELHO 	REALIZADO TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE? SIM	POSSUI QTA INTERNO? NÃO

14- TESTE

CORRENTE (A) (+/-7%NOMINAL) - L1, L2, L3 120	TENSÃO (V) (+/-7%NOMINAL) - L1-L2,L2-L3,L3-L1 435	FREQUENCIA (HZ) (3% NOMINAL) 60
PRESSÃO DO ÓLEO (4,3 ATÉ 6,5) (BAR) 5.4	TEMPERATURA DO FLUIDO (70 ATÉ 98 °C) 87	BATERIA - 01BATERIA: (12,4 ATÉ 13,0 VDC) / 02BATERIA: (24,8 ATÉ 28,5 VDC) 27.4
LOAD SPEED (%) 32	PERMITIDO TESTE COM CARGA? SIM	VERIFICAR SE PRÉ AQUECIMENTO ESTÁ EM BOM FUNCIONAMENTO OK
HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO 11 - F262 - PREVENTIVA GMG_REV00	VERIFICAR RUIDOS DO MOTOR NORMAL	VERIFICAR FOLGA DAS BORRACHAS DE ACOPLAMENTO DO ALTERNADOR OK RELATÓRIO GERADO NO SISLOC SOFTWARES

VIBRAÇÕES ANORMAIS

OK

15- PARAMETROS**CONTROLADOR DEIF?**

SIM

16- CARENAGEM**PORTAS TRANCADAS CORRETAMENTE?**

SIM

CHAVE DO GERADOR

NÃO

CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS


OK

17- OBSERVAÇÃO**COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA**

OK

OBSERVAÇÃO TELEMETRIA

POSSUI RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO

OBSERVAÇÕESFOI REALIZADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA I1 SEM A NECESSIDADE DA IO
FOI CONFIRMADO NÍVEIS DE ÁGUA E ÓLEO
GMG OPERACIONAL A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE**18- NEAR MISS**MANUTENÇÃO PREVENTIVA I1 FELIPE
13/05/2026 11:52:41MANUTENÇÃO PREVENTIVA I1 FELIPE
13/05/2026 11:53:04