

POR: WILDSON EUDES DE SOUZA GOMES; CICERO COSTA DA CONCEICAO; -
WILDSON.GOMES@TECNOGERA.COM.BR;COSTADACONCEICAOCICERO@GMAIL.COM;

EM: 08/06/2026
17:24:48

CLIENTE

LOCAL

NOME
TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA

ATIVO

NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /

01- APT

DATA E HORA DE INÍCIO 15/05/2026 11:00:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO	EPIS NECESSÁRIOS CAPACETE ÓCULOS LUVAS
PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS CHOQUE ELÉTRICO	MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS ANALISAR DA TAREFA	

02- SEGURANÇA

POSSUI KIT MITIGAÇÃO? SIM	POSSUI EXTINTOR? SIM	GERADOR DEVIDAMENTE ATERRADO? SIM
TENSÃO DO CLIENTE É A MESMA DO GERADOR/QTA? SIM	HÁ NECESSIDADE DE ELEVAR A BASE DO GERADOR? NÃO	

03- ATENDIMENTO

POSSUI TELEMETRIA? SIM	ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	FOTO DO HORIMETRO
---------------------------	-----------------------------------	-------------------



04- INVENTARIO

FOTO FRONTAL 	CONDIÇÕES DE LIMPEZA SUJO	CONDIÇÕES DOS ADESIVOS BOM
--	-------------------------------------	--------------------------------------

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO	FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO 
--	--

05- PAINEL		
VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO OK	VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS POSSUI	VERIFICAR BORNES DE CONEXÃO DO CONTROLADOR OK
VERIFICAR APERTO DE PARAFUSOS/BORNES OK	VEDAÇÃO DAS PORTAS OK	PORTA POSSUI AMORTECEDOR? NÃO
O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120? NÃO		

06- CABOS		
É POSSIVEL ACESSAR O QUADRO DE CONEXÃO DOS CABOS DO CLIENTE? SIM		

07- MOTOR		
NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO? NÃO	VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR OK
FOI FEITO A REGULAGEM DE VALVULAS? NÃO	INTEGRIDADE DA BOMBA D'ÁGUA OK	INTEGRIDADE DAS CORREIAS OK
INTEGRIDADE DO ALTERNADOR DC OK	VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL OK	O MOTOR APRESENTA VIBRAÇÕES ANORMAIS? NÃO

08- DIESEL		
EQUIPAMENTO COM TANQUE INTERNO	POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL? SIM	CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK
HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO? NÃO	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL OK	BACIA DE CONTENÇÃO POSSUI

09- RADIADOR		
CONDIÇÕES DO RADIADOR OK	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM

GERADOR POSSUI INTERCOOLER? SIM	INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER CONFORME	INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK
FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DOS TCS OK	REALIZADO TESTE NO ALTERNADOR? NÃO	REALIZADA MANUTENÇÃO I5? (TURBINA, ALTERNADOR DC, MOTOR) NÃO
VERIFICAR COLMEIA DO RADIADOR OK		
10- ALTERNADOR		
É POSSIVEL VERIFICAR SE A TAMPA TRASEIRA DO ALTERNADOR ESTÁ LIMPA E INTEGRÁ? SIM	É POSSIVEL VERIFICAR A FOLGA NA CERAMICA DOS DIODOS? NÃO É POSSIVEL VERIFICAR	É POSSIVEL VERIFICAR SOLDA DOS DIODOS? NÃO É POSSIVEL VERIFICAR
VENTILADOR DO ALTERNADOR LIMPO E INTEGRO SIM	INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK	VERIFICAR FIXAÇÃO DA PLACA REGULADORA OK
PLACA REGULADORA POSSUI FUSIVEL DE PROTEÇÃO? SIM		
11- BATERIA		
CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK	CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM
VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM	CASO APLICAVEL COMPLETAR AGUA DA BATERIA OK
12- ESCAPAMENTO		
É POSSIVEL VISUALIZAR O FLAP? NÃO	CORTA-CHAMAS NÃO	INDICAR NÍVEL DE EMISSÃO DE FUMAÇA (TABELA RINGELMANN) 1
13- ACESSORIOS		
TRANSFORMADOR NÃO POSSUI	BANCO DE CARGA NÃO POSSUI	QUADRO POSSUI
CONTÊINER NÃO POSSUI	CARRETA REBOQUE NÃO POSSUI	FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO DE COMBUSTÍVEL 
REALIZADO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL SIM	REALIZADO TROCA DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO SIM	REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SIM
REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÁGUA NÃO SE APLICA	REALIZADO LIMPEZA DO FILTRO ROTATIVO? NÃO	REALIZADO TROCA DO FILTRO DE AR SIM

FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO DE AR 			REALIZADO TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE? SIM			POSSUI QTA INTERNO? NÃO		
14- TESTE								
15- PARAMETROS								
CONTROLADOR DEIF? SIM								
16- CARENAGEM								
PORTAS TRANCADAS CORRETAMENTE? SIM			CHAVE DO GERADOR ARMAZENADO COM O CLIENTE			CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS OK		
17- OBSERVAÇÃO								
COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA OK			OBSERVAÇÃO TELEMETRIA OK			OBSERVAÇÕES EQUIPAMENTO OPCIONAL		
18- NEAR MISS								
NEAR MISS SEM REPORTE DE NEAR MISS								