


CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
VINICIUS.LOUREIRO@3RPETROLEUM.COM.BR		
LOCAL		
NOME		
TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA		
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE	
	/	
01- APT		
DATA E HORA DE INICIO	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA	EPIS NECESSÁRIOS
18/05/2026 09:17:00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA IO	CAPACETE ÓCULOS PROTETOR AURICULAR MACACÃO LUVAS BOTA
PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS	MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS	
CUIDADO COM PARTES AQUECIDAS	FICAR ATENTO E USAR OS EPIS ADEQUADOS	
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO?	POSSUI EXTINTOR?	EXTINTOR
NÃO	SIM	
QUANTIDADE DE EXTINTOR	GERADOR DEVIDAMENTE ATERRADO?	TENSÃO DO CLIENTE É A MESMA DO GERADOR/QTA?
1	SIM	SIM
HÁ NECESSIDADE DE ELEVAR A BASE DO GERADOR?		
NÃO		
03- ATENDIMENTO		

POSSUI TELEMETRIA?

NÃO

PAINEL FICA LIGADO OU DESLIGADO QUANDO O GERADOR NÃO ESTÁ SENDO USADO?
DESLIGADO

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



FOTO DO HORIMETRO



04- INVENTARIO

FOTO FRONTAL



CONDIÇÕES DE LIMPEZA
LIMPO

CONDIÇÕES DOS ADESIVOS
BOM

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
SIM

SE SIM, FOTO



SE SIM, FOTO



SE SIM, FOTO



SE SIM, FOTO



SE SIM, FOTO



SE SIM, FOTO



FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



05- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
NÃO FOI POSSIVEL VERIFICAR

SE NÃO POSSIVEL VERIFICAR, JUSTIFIQUE
NÃO TEM LISTA

VERIFICAR ULTIMOS ALARMES



VERIFICAR ULTIMOS ALARMES



VERIFICAR ULTIMOS ALARMES



PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO



PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO



PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO



PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO




VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

VERIFICAR BORNES DE CONEXÃO DO CONTROLADOR
OK

VERIFICAR APERTO DE PARAFUSOS/BORNES
OK

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



VEDAÇÃO DAS PORTAS
OK

PORTA POSSUI AMORTECEDOR?
NÃO

LIMPAR OS PAINÉIS DE COMANDO



O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?
NÃO

PARALELISMO/SINCRONISMO ATUANDO EM AUTOMÁTICO?
SIM

06- CABOS

CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR**É POSSIVEL ACESSAR O QUADRO DE CONEXÃO DOS CABOS DO CLIENTE?**

NÃO

07- MOTOR**Nº DE SERIE DO MOTOR****NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE
COMPLETADO****FOTO DA VARETA DE ÓLEO LUBRIFICANTE****HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO?
NÃO****VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR
OK****FOI FEITO A REGULAGEM DE VALVULAS?
NÃO****INTEGRIDADE DA BOMBA D'ÁGUA
OK****INTEGRIDADE DAS CORREIAS
OK****INTEGRIDADE DO ALTERNADOR DC
OK****VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL
OK****O MOTOR APRESENTA VIBRAÇÕES ANORMAIS?
NÃO****08- DIESEL****EQUIPAMENTO COM TANQUE
INTERNO****POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL?
SIM****NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)
100****CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE
ABASTECIMENTO
OK****HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO?
NÃO****TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL
OK****BACIA DE CONTENÇÃO
NÃO POSSUI****FOTO DO TAMPÃO DE DRENO DA BACIA DE CONTENÇÃO****FOTO DO TAMPÃO DE DRENO DA BACIA DE CONTENÇÃO**

FOTO DO TAMPÃO DE DRENO DA BACIA DE CONTENÇÃO



O MARCADOR DE NÍVEL POSSUI SENSOR DE TELEMETRIA?
NÃO


09- RADIADOR

CONDIÇÕES DO RADIADOR OK	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	COR DO LÍQUIDO DO RADIADOR BRANCA
NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM	GERADOR POSSUI INTERCOOLER? SIM	INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER CONFORME
INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK	FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DOS TCS OK	REALIZADO TESTE NO ALTERNADOR? NÃO
REALIZADA MANUTENÇÃO I5? (TURBINA, ALTERNADOR DC, MOTOR) NÃO		VERIFICAR COLMEIA DO RADIADOR OK

10- ALTERNADOR

É POSSIVEL VERIFICAR SE A TAMPA TRASEIRA DO ALTERNADOR ESTÁ LIMPA E INTEGRÁ? NÃO	É POSSIVEL VERIFICAR A FOLGA NA CERAMICA DOS DIODOS? NÃO É POSSIVEL VERIFICAR	É POSSIVEL VERIFICAR SOLDA DOS DIODOS? NÃO É POSSIVEL VERIFICAR
VENTILADOR DO ALTERNADOR LIMPO E INTEGRO SIM	INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK	VERIFICAR FIXAÇÃO DA PLACA REGULADORA OK
PLACA REGULADORA POSSUI FUSIVEL DE PROTEÇÃO? SIM	TESTE DE ISOLAÇÃO ENTRE ESTATOR PRINCIPAL X TERRA (4 E 10;5 E 11; 6 E 12) NA	

11- BATERIA

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK	CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM
VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM	MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA 

TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO)E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS)
220VCA/24VCC

CASO APLICAVEL COMPLETAR AGUA DA BATERIA

NA

FOTO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DA BATERIA



FOTO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DA BATERIA



BATERIA POSSUI PROTEÇÃO DE POLOS?



12- ESCAPAMENTO

FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DO SILENCIOSO E DOS TUBOS DE TRANSIÇÃO DO ESCAPAMENTO
OK

É POSSIVEL VISUALIZAR O FLAP?

SIM

SE SIM, FOTO



CORTA-CHAMAS
NÃO

INDICAR NÍVEL DE EMISSÃO DE FUMAÇA (TABELA RINGELMANN)
2

13- ACESSORIOS

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



TRANSFORMADOR
NÃO POSSUI

BANCO DE CARGA
NÃO POSSUI

QUADRO
NÃO POSSUI

CONTÊNER
POSSUI

FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO TRASEIRA



CONDIÇÕES DE LIMPEZA
LIMPO

CARRETA REBOQUE
NÃO POSSUI

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL
SIM

FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO DE COMBUSTÍVEL



FOTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL VELHO



FOTO DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA VELHO



FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA

REALIZADO TROCA DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE

SIM

NÃO



REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÁGUA
NÃO SE APLICA

REALIZADO LIMPEZA DO FILTRO ROTATIVO?
NÃO

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE AR
NÃO

REALIZADO TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE?
NÃO

POSSUI QTA INTERNO?
NÃO

14- TESTE

PERMITIDO TESTE COM CARGA?
NÃO

15- PARAMETROS

CONTROLADOR DEIF?
SIM

CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO 1000 (-P> I) POTÊNCIA REVERSA

CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO 1000 (-P> I) POTÊNCIA REVERSA



CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO 1150 (U> 1) SOBRE TENSÃO

CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO 1150 (U> 1) SOBRE TENSÃO

CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO 1520 (-Q>) REATIVO



CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO 1520 (-Q>) REATIVO



CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO 1530 (Q>) REATIVO



CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO 1530 (Q>) REATIVO



FOTO DE TODOS OS EVENTOS (LOGS) DO MÊS RECORRENTE



FOTO DE TODOS OS EVENTOS (LOGS) DO MÊS RECORRENTE



FOTO DE TODOS OS EVENTOS (LOGS) DO MÊS RECORRENTE



FOTO DE TODOS OS EVENTOS (LOGS) DO MÊS RECORRENTE



FOTO DE TODOS OS EVENTOS (LOGS) DO MÊS RECORRENTE



FOTO DE TODOS OS EVENTOS (LOGS) DO MÊS RECORRENTE



FOTO DE TODOS OS EVENTOS (LOGS) DO MÊS RECORRENTE



16- CARENAGEM

PORTAS TRANCADAS CORRETAMENTE?
SIM

CHAVE DO GERADOR
NÃO

CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS
OK

17- OBSERVAÇÃO

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA
NÃO TEM TELEMETRIA

18- NEAR MISS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA I0 DEILDO PEREIRA DE LIMA
18/05/2026 15:24:45



MANUTENÇÃO PREVENTIVA I0 FRANCISCO NONATO
19/05/2026 08:40:28



MANUTENÇÃO PREVENTIVA I0

19/05/2026 08:40:28

