


F116 - CHECKLIST DE ALTERNADOR

CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01- CABEÇALHO	
FOTO DO HORIMETRO	MARCA - FABRICANTE Desconhecido
MODELO Desconhecido	Nº DE SERIE DO ALTERNADOR 
POTÊNCIA NOMINAL 55	TIPO DE CHECKLIST MEGAGEM
FOTO FECHAMENTO DA BASETA ANTES DE MEGAR	
A) ISOLAMENTO ENTRE BOBINAS ESTATOR	
(1-4) X (2-5) 220	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(1-4) X (3-6)
220

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(1-4) X (8-11)
220

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(1-4) X (7-10)
220

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(1-4) X (9-12)
220

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(2-5) X (3-6)
220

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(2-5) X (7-10)
220

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(2-5) X (8-11)
220

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(2-5) X (9-12)
220

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(3-6) X (7-10)
220

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(3-6) X (8-11)
220

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(3-6) X (9-12)
220

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(7-10) X (8-11)
220

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(7-10) X (9-12)
220

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(8-11) X (9-12)
220

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

ANÁLISE
APROVADO

B) ISOLAMENTO ENTRE BOBINAS ESTATOR X CARÇAÇA

(1-4) X (T)
220



FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(2-5) X (T)
220

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(3-6) X (T) 220	<p>FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO</p> 
(7-10) X (T) 220	<p>FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO</p>
(8-11) X (T) 220	<p>FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO</p>
(9-12) X (T) 220	<p>FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO</p> 
ANÁLISE APROVADO	
C) RESISTÊNCIA DA BOBINA AUXILIAR	
(B AUX.) X (1)	<p>FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO</p>
(B AUX.) X (2)	<p>FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO</p>
(B AUX.) X (3)	<p>FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO</p>
(B AUX.) X (7)	<p>FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO</p>
(B AUX.) X (8)	<p>FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO</p>
(B AUX.) X (9)	<p>FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO</p>
(B AUX.) X (T)	<p>FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO</p>
ANÁLISE	
D) RESISTÊNCIA DO ROTOR PRINCIPAL X CARÇAÇA	
(1RP) X (T)	<p>FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO</p>

ANÁLISE

E) RESISTÊNCIA DO ESTATOR EXCITATRIZ X CARÇAÇA

(F+) X (T)
22

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



ANÁLISE
APROVADO

F) RESISTÊNCIA DO ROTOR EXCITATRIZ

(1) X (T)
22

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(2) X (T)
22

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(3) X (T)
22

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(1) X (2)
22

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(2) X (3)
22

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(3) X (1)
22

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

ANÁLISE
APROVADO

G) RESISTÊNCIA ÔHMICA DAS BOBINAS DO ESTATOR PRIN.

(1) - (4)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(2) - (5)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(3) - (6)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(7) - (10)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(8) - (11)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(9) - (12)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

ANÁLISE

H) RESISTÊNCIA ÔHMICA DA BOBINA AUXILIAR

(B AUX.) - (9)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
----------------	--------------------------------

ANÁLISE

I) RESISTÊNCIA ÔHMICA DO ROTOR PRINCIPAL

1 - 2 (RP)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
------------	--------------------------------

ANÁLISE

J) RESISTÊNCIA ÔHMICA DO ESTATOR EXCITATRIZ

(F+) - (F-) 18.3	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
---------------------	--------------------------------



ANÁLISE
APROVADO

K) RESISTÊNCIA ÔHMICA DO ROTOR EXCITATRIZ

(1) - (4)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(2) - (5)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(3) - (6)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

ANÁLISE

L) ANÁLISE MECÂNICA

EVIDENCIA BASETA ABERTA DURANTE A MEGAGEM

TAMPA DIANTEIRA

ROLAMENTO DIAANTEIRO

TAMPA TRASEIRA

ROLAMENTO TRASEIRO

EIXO

VENTILADOR

ACOPLAMENTO

CAIXA DE LIGAÇÃO

PLACA DE BORNE

M) ANÁLISE ELÉTRICA

DIODOS

VARISTOR

RESISTENCIA DE PRÉ-AQUECIMENTO

RESUMO DOS SERVIÇOS

ESTATOR PRINCIPAL

ROTOR PRINCIPAL


ESTATOR EXCITATRIZ

ROTOR EXCITATRIZ

OBSERVAÇÕES

Aprovado

CERTIFICO QUE FIZ A LIMPEZA DA BASETA DO ALTERNADOR



CERTIFICO QUE FIZ O FECHAMENTO DA BASETA APOS MEGAGEM

FOTO

