

CLIENTE	
[REDACTED]	
[REDACTED]	

LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	[REDACTED]
PAULO - SP - 05429-060	

ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /

01- APT

DATA E HORA DE INICIO 27/05/2026 10:48:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA I0 E I1 CONFERIR NÍVEIS DE ÁGUA E ÓLEO	EPIS NECESSÁRIOS UNIFORME NR10 BOTA DE SEGURANÇA ÓCULOS DE PROTEÇÃO PROTETOR AURICULAR LUVAS CAPACETE/BONE CASQUETE
---	--	--

PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS QUEDAS DO MESMO NÍVEL ANIMAIS PEÇONHENTOS CHOQUE ELÉTRICO QUEIMADURAS PESSOAS NÃO AUTORIZADAS ADENTRAR A ÁREA	MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS ISOLAMENTO DA ÁREA USO DOS EPI'S NECESSÁRIOS
--	---

02- SEGURANÇA

POSSUI KIT MITIGAÇÃO? SIM	KIT MITIGAÇÃO 	QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO 1
-------------------------------------	---	---

POSSUI EXTINTOR? SIM	FOTO DA ETIQUETA DE VALIDADE DO EXTINTOR 	EXTINTOR 
QUANTIDADE DE EXTINTOR 1	GERADOR DEVIDAMENTE ATERRADO? SIM	TENSÃO DO CLIENTE É A MESMA DO GERADOR/QTA? SIM

HÁ NECESSIDADE DE ELEVAR A BASE DO GERADOR?
NÃO

03- ATENDIMENTO

NUMERO DO TOKEN VERIFICADO NA TELEMETRIA 337	POSSUI TELEMETRIA? SIM	COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA OK
SE SIM, FOTO DA TAG DO MODEM 	AS DUAS ANTENAS ESTÃO POSICIONADAS CORRETAMENTE (TETO DA MÁQUINA LADO DE FORA) SIM	A TELEMETRIA FICOU COMUNICANDO? POSSUI RESTRIÇÃO DE SINAL

PAINEL FICA LIGADO OU DESLIGADO QUANDO O GERADOR NÃO ESTA SENDO USADO?
DESLIGADO

IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO
TELE02101


ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

FOTO DO HORIMETRO**04- INVENTARIO****CONDIÇÕES DE LIMPEZA**

LIMPO

CONDIÇÕES DOS ADESIVOS

BOM

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?

NÃO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO**05- PAINEL****INTEGRIDADE DO PAINEL****VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS**

NÃO POSSUI

VERIFICAR BORNES DE CONEXÃO DO CONTROLADOR

OK

VERIFICAR APERTO DE PARAFUSOS/BORNES
OK

N° DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



VEDAÇÃO DAS PORTAS
OK

PORTA POSSUI AMORTECEDOR?
NÃO

PARALELISMO/SINCRONISMO ATUANDO EM AUTOMÁTICO?
SEMI AUTOMÁTICO

06- CABOS

CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR



É POSSIVEL ACESSAR O QUADRO DE CONEXÃO DOS CABOS DO CLIENTE?
NÃO

07- MOTOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE
OK

HÁ VAZAMENTO DE OLEO?
NÃO

VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR
OK

FOI FEITO A REGULAGEM DE VALVULAS?
N/A

INTEGRIDADE DA BOMBA D'ÁGUA
OK

INTEGRIDADE DAS CORREIAS
OK

INTEGRIDADE DO ALTERNADOR DC
OK

VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL
OK

O MOTOR APRESENTA VIBRAÇÕES ANORMAIS?
NÃO

08- DIESEL

EQUIPAMENTO COM TANQUE EXTERNO

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
NÃO

POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL?
SIM

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)
80

CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO
OK

HÁ VAZAMENTO DE OLEO?
NÃO

TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL
OK

BACIA DE CONTENÇÃO
POSSUI

BACIA COM TAMPÃO DE DRENO?
SIM

CONDIÇÕES DE LIMPEZA LIMPO	FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO 	O MARCADOR DE NÍVEL POSSUI SENSOR DE TELEMETRIA? NÃO
--------------------------------------	---	--

09- RADIADOR

CONDIÇÕES DO RADIADOR OK	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	COR DO LÍQUIDO DO RADIADOR INCOLOR
NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM	GERADOR POSSUI INTERCOOLER? NÃO	INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK
FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DOS TCS OK	REALIZADO TESTE NO ALTERNADOR? NÃO	REALIZADA MANUTENÇÃO 15? (TURBINA, ALTERNADOR DC, MOTOR) NÃO

VERIFICAR COLMEIA DO RADIADOR
 OK

10- ALTERNADOR

É POSSIVEL VERIFICAR SE A TAMPA TRASEIRA DO ALTERNADOR ESTÁ LIMPA E INTEGRA? NÃO	É POSSIVEL VERIFICAR A FOLGA NA CERAMICA DOS DIODOS? NÃO É POSSIVEL VERIFICAR	É POSSIVEL VERIFICAR SOLDA DOS DIODOS? NÃO É POSSIVEL VERIFICAR
VENTILADOR DO ALTERNADOR LIMPO E INTEGRO SIM	INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK	VERIFICAR FIXAÇÃO DA PLACA REGULADORA OK

PLACA REGULADORA POSSUI FUSIVEL DE PROTEÇÃO?
 NÃO

11- BATERIA

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK	CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM
--	--	--

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM	MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA 
---	---	---

CASO APLICAVEL COMPLETAR AGUA DA BATERIA

NA

BATERIA POSSUI PROTEÇÃO DE POLOS?



12- ESCAPAMENTO

FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DO SILENCIOSO E DOS TUBOS DE TRANSIÇÃO DO ESCAPAMENTO

OK

É POSSIVEL VISUALIZAR O FLAP?

SIM

SE SIM, FOTO



CORTA-CHAMAS

NÃO

INDICAR NÍVEL DE EMISSÃO DE FUMAÇA (TABELA RINGELMANN)

1

13- ACESSORIOS

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



TRANSFORMADOR

POSSUI

CONDIÇÕES DE LIMPEZA

LIMPO

CONDIÇÕES DE LIMPEZA

LIMPO

BANCO DE CARGA

NÃO POSSUI

QUADRO

NÃO POSSUI

CONTÊINER

NÃO POSSUI

CARRETA REBOQUE

NÃO POSSUI

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL

SIM

FOTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL VELHO



FOTO DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA VELHO



REALIZADO TROCA DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO
SIM

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
SIM

FOTO DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE VELHO



REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÁGUA
NÃO SE APLICA

REALIZADO LIMPEZA DO FILTRO ROTATIVO?
NÃO SE APLICA

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE AR
NÃO SE APLICA

REALIZADO TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE?
SIM

FOTO DO ÓLEO LUBRIFICANTE VELHO



POSSUI QTA INTERNO?
NÃO

14- TESTE

PRESSÃO DO ÓLEO (4,3 ATÉ 6,5) (BAR)
5.4

FREQUENCIA (HZ) (3% NOMINAL)
60

TENSÃO (V) (+/-7%NOMINAL) - L1-L2,L2-L3,L3-L1
445

CORRENTE (A) (+/-7%NOMINAL) - L1, L2, L3
87

LOAD SPEED (%)
21

TEMPERATURA DO FLUIDO (70 ATÉ 98 °C)
85

BATERIA - 01BATERIA: (12,4 ATÉ 13,0 VDC) / 02BATERIA: (24,8 ATÉ 28,5 VDC)
27.4

PERMITIDO TESTE COM CARGA?
SIM

VERIFICAR SE PRÉ AQUECIMENTO ESTÁ EM BOM FUNCIONAMENTO
OK

HÁ VAZAMENTO DE OLEO?
NÃO

VERIFICAR RUÍDOS DO MOTOR
NORMAL

VERIFICAR FOLGA DAS BORRACHAS DE ACOPLAMENTO DO ALTERNADOR
OK

VIBRAÇÕES ANORMAIS
OK

15- PARAMETROS

CONTROLADOR DEIF?
SIM

16- CARENAGEM

PORTAS TRANCADAS CORRETAMENTE?
SIM

CHAVE DO GERADOR
NÃO

CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS
OK

17- OBSERVAÇÃO

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA
OK

OBSERVAÇÃO TELEMETRIA
POSSUI RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO

OBSERVAÇÕES
FOI REALIZADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA I0 E I1
FOI CONFIRMADO NÍVEIS DE ÁGUA E ÓLEO
LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO
GMG OPERACIONAL A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE

18- NEAR MISS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA I0 E I1 FELIPE
27/05/2026 11:06:48



MANUTENÇÃO PREVENTIVA I0 E I1 DIEGO
27/05/2026 11:07:27

